

BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



St. Rørbæk
Morbærvænget 20
3600 Frederikssund

Analyserapport 241105-2
5. november 2024
Blad 1 af 1



Prøvetager: **Rekvirenten***
Prøvested: **St. Rørbæk Vandværk**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

Prøvelokation	Dato	Tid	Temp. °C	Coliforme MPN/100 ml	<i>E. coli</i> MPN/100 ml
NOVAFORS, værk	28-10-24	-	-	< 1	< 1
TANK	01-11-24	09:30	-	< 1	< 1

Metode: Colilert18 Colilert18

Vandkvalitetskrav iflg. BEK. 940
Ledningsnet:

i.m. i.m.

Morten Due, civ.ing.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed og analyseperiode kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end, > større end, i.m. ikke målelig. ▢ Vandkvalitetskrav ifl vejledning.